

Turujärelevalve Amet – teade

P6Če kaasaskantava pulberkustuti laenguga 6 kg ABC pulbrit, mis on komplekteeritud ettevõttes Červinka – Czech Republic s.r.o. aastail 2007–2011 toodetud ballooniga

Ungari Kaubanduslitsentside Ameti Turujärelevalve Amet algatas uuesti menetluse seoses ettevõttes Červinka – Czech Republic s.r.o. toodetud P6Če kaasaskantava pulberkustutiga (laengu 6 kg ABC pulbrit) kui surveseadmega.

Amet järeldas, et mitme P6Če kaasaskantava ABC pulberkustuti seinapaksus, mis on komplekteeritud ettevõttes Červinka – Czech Republic s.r.o. aastail 2007–2011 toodetud ballooniga, on väiksem ettenähtud väärtusest. Tingituna sellest puudusest ei vasta mudel tehnilistele ja ohutusnõuetele, mis on kehtestatud käskkirja nr 9/2001 lisaga 6. (IV. 5.) Majandusministri GM surveseadmete ohutuskriteeriumide ja nende vastavuse sertifitseerimise süsteemide kohta.

Arvestades sõltumatute teostatud ekspertide katseid ja ekspertarvamust, väljastas Ungari Kaubanduslitsentside Ameti Turu- ja Tehnilise Järelevalve Amet 12.03.2013 järgneva käskkirja, millega muudeti 10.08.2012 väljastatud käskkirja P6Če kustuti kohta:

Käesolevaga käsin

nimetatud tootetüübi edasimüüjail võtta kasutajailt tagasi P6Če kaasaskantava pulberkustuti, mis on komplekteeritud ettevõttes Červinka – Czech Republic s.r.o. (Rostislavova 1265 Uherske Hradiste 68601, Czech Republic) aastail 2007–2011 toodetud ballooniga. Määrán tagasivõtuaja 5 aastat ballooni tootmisest, st esimese viieaastase kontrollkuupäeva saabumisel, kuid mitte varem kui 6 kuud käesoleva käskkirja lõplikust vormistamisest.

Budapest, 12.03.2013

Dr. László Szöllősi
Direktor

14.03.2013

Uudise pöördustee:

http://mkeh.gov.hu/sajto?&news_id=580&page=details

2013. március 14.

Piacfelügyelet - Felhívás

A Červinka – Czech Republic s.r.o. által 2007 és 2011 között gyártott tartállyal összeszerelt, P6Ce típusú, 6 kg töltetű ABC porral oltó hordozható tűzoltó berendezés típusal kapcsolatban

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti Hatósága ismételt eljárás alá vonta a Červinka – Czech Republic s.r.o. által gyártott P6Ce típusú, 6 kg töltetű ABC porral oltó hordozható tűzoltó berendezés típusát, mint nyomástartó berendezést.

Megállapítást nyert, hogy a 2007 és 2011 között gyártott tartállyal összeszerelt, P6Ce típusú, ABC porral oltó hordozható tűzoltó berendezés tartályai közül többnek a falvastagsága vékonyabb az előírt értéknél. A típus e hiányosság következtében nem felel meg a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott műszaki-biztonsági követelményeknek.

Az elvégzett független szakértői vizsgálatok és szakvélemény figyelembevételével a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósága 2013. március 12-én az alábbi értelmű határozatot hozta, illetve módosította a P6Ce tűzoltó berendezés típus tárgyában 2012. augusztus 10-én hozott határozatot:

A terméktípus forgalmazói részére

e l r e n d e l e m

a Červinka – Czech Republic s.r.o. (Rostislavova 1265 Uherske Hradiste 68601, Cseh Köztársaság) által 2007 - 2011 között gyártott tartállyal összeszerelt, P6Ce típusú, hordozható porral oltó berendezéstípus visszahívását a felhasználóktól. A visszahívásra rendelkezésre álló időt a palack gyártásától számított 5 évben, tehát az első ötéves időszakos vizsgálati időtartam elérésekor, de legkorábban a határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapban határozom meg.

Budapest, 2013. március 12.

Dr. Szöllősi László
igazgató

A hír elérési útja:

http://mkeh.gov.hu/sajto?&news_id=580&page=details